

系統連系保護装置等認証証明書(最新版)

【第1回記載事項変更実施版】

東京都渋谷区代々木5-14-12
一般財団法人電気安全環境研究所
理事長 中村幸一郎



2025年01月15日付け(受付番号P24-0200号)で申込みのありました下記の製品は、系統連系保護装置等認証業務規程第17条3項の認証の要件に適合していると認められるので、認証します。

記

認証取得者

住所：大阪府大阪市淀川区塚本一丁目15番27号
会社名：ダイヤゼブラ電機株式会社

認証製品を製造する工場

住所：栃木県大田原市若草一丁目1475番
工場名：ゼブラ電子株式会社

認証登録番号：MD-0039

認証登録年月日：2024年12月9日

有効期限：2026年2月22日

認証試験基準：JETGR0002-1-16.1, JETGR0003-11-5.1, JETGR0004-1-2.1

製品の型名等

認証モデルの名称：系統連系保護装置及び系統連系用インバータ

認証モデルの用途：マルチ入力システム用

認証モデルの型名：別紙参照

認証モデルの仕様

1) 連系対象電路の電気方式等

- 電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
- 電圧：202V
- 周波数：50/60Hz

2) 出力、皮相電力、力率

- 最大出力：最大皮相電力：5.789kVA，最大出力：5.5kW
- 出力(出荷時の力率にて)：皮相電力：5.789kVA，出力：5.5kW
- 力率：次ページに記載

3) 系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式

4) 連系保護機能の種類

- 逆流の有無(機器全体)：有
(太陽電池)：有
(蓄電池等)：無

b. 単独運転防止機能

- 能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
- 受動的方式：周波数変化率検出方式

c. 直流分流出防止機能の有無：有

d. 電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御

5) 保護機能の整定範囲及び整定値：次ページに記載

- 適合する直流入力電圧範囲：太陽電池入力：30~450V
：蓄電池入力：0~450V
：電気自動車搭載蓄電池入力：-
- 適合する直流入力数：太陽電池入力：3
：蓄電池入力：1
：電気自動車搭載蓄電池入力：-

7) 自立運転の有無：有

8) ソフトウェア管理番号：L0J08

特記事項：別紙参照

認証登録番号：MD-0039

保護機能の仕様及び設定値

保護機能		設定値			
直流分流出検出	検出レベル	260.1mA			
	検出時限	0.5秒			
保護機能		設定値			
		太陽電池回路部	蓄電池回路部	電気自動車等搭載蓄電池回路部	直流バス部
直流過電圧	検出レベル	—	—	—	477V
直流不足電圧	検出レベル	—	—	—	80V

逆潮流の設定

逆潮流の有無	標準値	整定範囲
機器全体	有	—
太陽電池	有	—
蓄電池等	無	—

保護リレーの仕様及び標準(整定)値 (標準値は、出荷時の整定値です。)

保護リレー		標準値	整定範囲	
交流過電圧 OVR	検出レベル	115V	110~120V 0.1Vステップ	
	検出時限	1.0秒	0.50~2.00秒 0.01秒ステップ	
交流不足電圧 UVR	検出レベル	80V	80~93V 0.1Vステップ	
	検出時限	1.0秒	0.50~2.00秒 0.01秒ステップ	
周波数上昇 OFR	検出レベル	50Hz	51.0Hz 50.5~51.5Hz 0.1Hzステップ	
		60Hz	61.2Hz 60.6~61.8Hz 0.1Hzステップ	
検出時限			1.0秒 0.50~2.00秒 0.01秒ステップ	
	周波数低下 UFR	検出レベル	50Hz	47.5Hz 47.0~49.5Hz 0.1Hzステップ
60Hz			57.0Hz 57.0~59.5Hz 0.1Hzステップ	
検出時限		2.0秒 0.50~2.00秒 0.01秒ステップ		
逆電力防止	逆電力 RPR	検出レベル	275W	—
		検出時限	0.5秒	—
	逆電力蓄電池GB	検出レベル	275W	—
		検出時限	0.5秒	—
	逆電力電気自動車等搭載蓄電池GB	検出レベル	—	—
		検出時限	—	—
復電後一定時間の遮断装置投入阻止		300秒	0~300秒 1秒ステップ	
電圧上昇抑制機能	検出レベル (進相無効電力制御)	109.0V	107.0~112.0V 0.1Vステップ, 切	
	検出レベル (出力制御)	109.0V	107.0~112.0V 0.1Vステップ, 切	
	出力抑制値	0%	0~50% 1%ステップ	

指定力率(標準値は、出荷時の整定値です。)

指定力率	標準値	整定範囲
	0.95	0.80~1.00 0.01ステップ

単独運転検出機能の仕様及び設定(設定値以外の設定は試験判定対象外。)

検出方式		設定値	設定範囲
受動的方式	周波数変化率検出方式	検出レベル	1.2Hz 0.00~5.00Hz 0.01Hzステップ
		検出要素	周波数変動
		検出時限	0.5秒
		保持時限	—
能動的方式	ステップ注入付周波数フィードバック方式	検出レベル	1.2Hz 0.00~5.00Hz 0.01Hzステップ
		検出要素	周波数変動
		検出時限	瞬時

瞬時(不平衡)過電圧の設定値

保護機能		設定値
瞬時(不平衡)過電圧	検出レベル	125V
	検出時限	0.5秒

(認証証明書記載事項変更履歴)

別紙のとおり

認証登録番号:MD-0039

(別紙)

認証モデルの型名:

パソコン型式;EHF-S55MP3B-HR, EHF-S55MP3B, Csth55GSF, PCT-55RH1A, PCT-55RH1AS
及び EHF-S55MP3B-VT

システム型式;EKH3A, EKH5.5-HR70, CKH3A, CB-H55T07A1, EKH3B, EKH5.5-HR140, CKH3B,
CB-H55T14A1, VLT1A 及び VLT1B

特記事項:

初回認証登録年月日:2019年12月9日

初回時有効期限:2024年12月8日

FRT 要件対応, 遠隔出力制御(広義)対応, フリッカ対策 STEP3.2 対応

及び再並列時の許容周波数対応(出荷時整定値 50.1Hz/60.1Hz)

電池システム(登録番号:1677-99003-003):

型番;EOF-LB70-TK-HR, 電池容量;7.04kWh, 登録番号;1677-C9906-304

型番;EOF-LB70-TK, 電池容量;7.04kWh, 登録番号;1677-C9906-304

型番;CSTL70GF, 電池容量;7.04kWh, 登録番号;1677-C9906-304

型番;CB-LKT70A, 電池容量;7.04kWh, 登録番号;1677-C9906-304

型番;EOF-LB70-TK-VT, 電池容量;7.04kWh, 登録番号;1677-C9906-304

逆電力検出用 CT:

型番;AKW4802BC71, CTF-16-DZ, AKW4803BC71, CTF-24-DZ, AKW4808BC71, CTF-600A-DZ

補助入力機器:

型番;EOC-AD15EX-HR, EOC-AD15EX

出力制御装置の型名:別表参照

逆潮流防止用 CT の型名:別表参照

遠隔出力制御(広義)の組み合わせの詳細は別表の通りである

(別表)

パワーコンディショナ (狭義)	出力制御装置		逆潮流防止用CT 本CTは、出力制御装置が逆潮流防止 制御を行う場合に使用される。
	型名	ソフトウェア管理番号	
認証モデルの型名参照	WMDT-229GN ※a, b, c	Fw_104245	逆電力検出用CTの型名参照
補足事項	※a ノンファーム接続スケジュール対応 ※b 出力制御装置を用いた上限クリップ機能に対応 ※c 出力制御装置を用いた常時クリップ機能に対応		

(認証証明書記載事項変更履歴) ※JET 確認書発行年月日/変更実施年月日

1.2025年1月23日/2025年1月23日

①ソフトウェア管理番号の変更:L0J08

②特記事項の変更:再並列時の許容周波数(出荷時整定値 50.1Hz/60.1Hz)

—以下余白—