

系統連系保護装置等 認証証明書(最新版)

東京都渋谷区代々木5-14-12
一般財団法人電気安全環境研究所(JET)
理事長 薦田 康久



2021年12月14日付け(受付番号P21-0518号)で申込みのありました下記の製品は、系統連系保護装置等認証業務規程第14条3項の認証の要件に適合していると認められるので、認証します。

記

認証取得者

住所：大阪府大阪市淀川区塚本一丁目15番27号
会社名：ダイヤゼブラ電機株式会社

認証製品を製造する工場

住所：栃木県大田原市若草1-1475
工場名：ゼブラ電子株式会社

認証登録番号：MD-0021

認証登録年月日：2017年3月15日

有効期限：2022年3月14日

試験成績書の番号：第17TR-RC0295号

製品の型名等

認証モデルの名称：系統連系保護装置及び系統連系用インバータ
認証モデルの用途：複数直流入力システム用(太陽光と蓄電池)
認証モデルの型名：別紙参照

認証モデルの仕様

- 1) 連系対象電路の電気方式等
 - a. 電気方式：単相2線式(単相3線式配電線に接続)
 - b. 電圧：202V
 - c. 周波数：50/60Hz
- 2) 出力、皮相電力、指定力率
 - a. 最大出力：最大指定皮相電力：－，最大指定出力：－
 - b. 出力(出荷時の力率にて)：皮相電力：5.5kVA，出力：5.5kW
 - c. 指定力率：裏面に記載
- 3) 系統電圧制御方式：電圧型電流制御方式
- 4) 連系保護機能の種類
 - a. 逆潮流の有無：有
(逆電力機能の有無)：有
 - b. 単独運転防止機能
 - (a) 能動的方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式
 - (b) 受動的方式：周波数変化率検出方式
 - c. 直流分流出防止機能の有無：有
 - d. 電圧上昇抑制機能：進相無効電力制御及び出力制御
- 5) 保護機能の整定範囲及び整定値：裏面に記載
- 6) a. 適合する直流入力電圧範囲：太陽電池入力：80～435V
：蓄電池入力：89.6～112.0V
：電気自動車搭載蓄電池入力：－
b. 適合する直流入力数：太陽電池入力：3
：蓄電池入力：1
：電気自動車搭載蓄電池入力：－
- 7) 自立運転の有無：有
- 8) 力率一定制御の有無：無
- 9) ソフトウェア管理番号：P5J-1.11

特記事項：別紙参照

(裏面に続く)

保護機能の仕様及び標準(整定)値 (標準値は、出荷時の整定値です。)

保護機能		標準値
交流過電流 ACOC	検出レベル	41.25A
	検出時限	0.5秒
直流分流出検出	検出レベル	275mA
	検出時限	0.5秒

保護機能		標準値			
		太陽電池 回路部	蓄電池 回路部	電気自動車等搭載 蓄電池回路部	直流バス部
直流過電圧 DCOVR	検出レベル	435.0V	116.8V	—	—
	検出時限	0.5秒	0.5秒	—	—
直流不足電圧 DCUVR	検出レベル	80V	70.4V	—	—
	検出時限	0.5秒	0.5秒	—	—

保護リレーの仕様及び標準(整定)値 (標準値は、出荷時の整定値です。)

保護リレー			標準値	整定範囲
交流過電圧 OVR	検出レベル		115V	110, 113, 115, 119V
	検出時限		1.0秒	0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒
交流不足電圧 UVR	検出レベル		80V	80, 85, 90, 93V
	検出時限		1.0秒	0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒
周波数上昇 OFR	検出レベル	50Hz	51.0Hz	50.5, 51.0, 51.2, 51.5, 51.8, 52.0Hz
		60Hz	61.0Hz	60.5, 61.0, 61.2, 61.5, 61.8, 62.0Hz
	検出時限		1.0秒	0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒
周波数低下 UFR	検出レベル	50Hz	47.5Hz	49.5, 49.0, 48.8, 48.5, 48.2, 48.0, 47.5, 47.0Hz
		60Hz	57.5Hz	59.5, 59.0, 58.8, 58.5, 58.2, 58.0, 57.5, 57.0Hz
	検出時限		1.0秒	0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒
逆電力 RPR	検出レベル		275W	—
	検出時限		0.5秒	—
逆電力 蓄電池GB	検出レベル		100W	—
	検出時限		0.5秒	—
逆電力 電気自動車等搭載 蓄電池GB	検出レベル		—	—
	検出時限		—	—
復電後一定時間の遮断装置投入阻止			300秒	150, 180, 240, 300, 1, 10秒
電圧上昇抑制機能	検出レベル (進相無効電力制御)		109.0V	107.0, 107.5, 108.0, 108.5, 109.0, 109.5, 110.0, 110.5, 111.0, 111.5, 112.0V, 切
	検出レベル (出力制御)		109.0V	107.0, 107.5, 108.0, 108.5, 109.0, 109.5, 110.0, 110.5, 111.0, 111.5, 112.0V, 切
	出力抑制値		50%	0, 50%

設定力率 (標準値は、出荷時の設定値です。)

力率一定制御 (指定力率)	標準値	設定範囲
	—	—

単独運転検出機能の仕様及び標準(整定)値 (標準値は、出荷時の整定値です。)

検出方式			標準値	整定範囲
受動的方式	周波数変化率検出方式	検出レベル	1.2Hz	0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0Hz
		検出要素	周波数変化率	—
		検出時限	0.5秒	—
		保持時限	—	—
能動的方式	ステップ注入付周波数フィードバック方式	検出レベル	1.2Hz	0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0Hz
		検出要素	周波数変動	—
		検出時限	瞬 時	—

速断用(瞬時)過電圧の標準(整定)値 (標準値は、出荷時の整定値です。)

保護リレー		標準値
瞬時交流過電圧	検出レベル	125V
	検出時限	0.5秒

(認証証明書記載事項変更履歴)

別紙のとおり

認証登録番号:MD-0021

(別 紙)

認証モデルの型名:

パワコン型番;EHD-S55MP3B, LP-HNDP0055-0101, JSB-H5503T18 及び EHD-S55MP3B-eV

システム型番;EKH2A, LP-PKG-HB0101, HJBA01 及び eco-VEGADEN2019

特 記 事 項:

FRT 要件対応, 遠隔出力制御(広義)対応及び JEM1498 補足情報対応

蓄電池部

型 番:EOD-LB40C-SY, LP-HNDB0040-0101, JBA-LB40T18 及び EOD-LB40C-SY-eV

電池容量:4.0kWh

登録番号:1677-C9906-254

逆電力検出用 CT:

型 番:AKW4802C 製造者名:パナソニック デバイス SUNX 竜野株式会社

型 番:AKW4802BC71 製造者名:パナソニック デバイス SUNX 竜野株式会社

型 番:AKW4803BC71 製造者名:パナソニック デバイス SUNX 竜野株式会社

型 番:AKW4808BC71 製造者名:パナソニック デバイス SUNX 竜野株式会社

出力制御装置の型名:別表参照

逆潮流防止用 CT の型名:別表参照

遠隔出力制御(広義)の組み合わせの詳細は別表の通りである

(別表)

パワーコンディショナ (狭義)	出力制御装置		逆潮流防止用CT
	型名	ソフトウェア 管理番号	本CTは、出力制御装置が逆潮流防止 制御を行う場合に使用される。
EHD-S55MP3B	ZREM-35ENB03※a	LIB 1.00.00	逆電力検出用 CT の型名参照
LP-HNDP0055-0101	LP-HNDR0040-0101※a		
JSB-H5503T18	JSB-HPM18※a		
EHD-S55MP3B-eV	ZREM-35ENB03※a		
補足事項	※a ノンファーム接続スケジュール対応		

認証登録番号:MD-0021

(認証証明書記載事項変更履歴) ※JET 確認書発行年月日/変更実施年月日

1.2017 年 5 月 9 日/2017 年 5 月 12 日

①逆電力検出用 CT の追加:

型 番:AKW4808BC71 製造者名:パナソニック デバイス SUNX 竜野株式会社

2.2017 年 5 月 23 日/2017 年 5 月 23 日

①認証モデルの型名追加:

パワコン型式:LP-HNDP0055-0101

システム型式:LP-HNDB0040-0101

3.2018 年 1 月 26 日/2018 年 1 月 26 日

①認証モデルの型名追加:

パワコン型式:JSB-H5503T18

システム型式:JSB-H5503T18-SET

②特記事項の変更:蓄電池部の型番追加

型番:LP-HNDB0040-0101 及び JBA-LB40T18

4.2018 年 4 月 5 日/2018 年 4 月 5 日

①ソフトウェア管理番号の変更:P5J-1.10

5.2018 年 8 月 31 日/2018 年 8 月 31 日

①特記事項の変更:別表に記載している出力制御装置の追加

6.2019 年 9 月 10 日/2019 年 9 月 10 日

①認証モデルの型名追加:

パワコン型式:EHD-S55MP3B-eV

システム型式:EOD-LB40C-SY-eV

②特記事項の変更:蓄電池部の型番追加

型番:EOD-LB40C-SY-eV

③特記事項の変更:別表に記載している出力制御装置の追加

7.2019 年 11 月 22 日/2019 年 11 月 22 日

①認証取得者の住所変更:大阪府大阪市淀川区塚本一丁目 15 番 27 号

8.2020 年 1 月 22 日/2020 年 1 月 22 日

①ソフトウェア管理番号の変更:P5J-1.11

9.2021 年 9 月 28 日/2021 年 10 月 1 日

①認証取得者の名称変更:ダイヤゼブラ電機株式会社

②認証製品を製造する工場の名称変更:ゼブラ電子株式会社

③認証モデルの型名の変更:

システム型番;EKH2A, LP-PKG-HB0101, HJBA01 及び eco-VEGADEN2019

10.2021 年 12 月 23 日/2021 年 12 月 23 日

①特記事項の変更:別表の記載にノンファーム接続スケジュール対応の追加